

(水道環境課)

寒くなったら…水道管の凍結にご注意ください!

冬場に長期間留守にする場合や、気温が氷点下 4℃以下になると水道が凍結しやすくなります。屋外、北側で日が当たらない場所、風当たりの強いところ、おき出しになっている水道管などは特に注意が必要です。早めに凍結防止の準備をお願いします。

■水道管の凍結防止の方法

「おき出し」になっている水道管や蛇口に、保温材・古い毛布・布きれなどを巻き付け、その上からビニールテープなどを巻いて凍結の防止をしてください。

■水道管が凍ってしまったら…

凍ってしまった部分に、タオルや布などをかぶせて、その上からゆっくりと「ぬるま湯」をかけてください。なお、蛇口を開けてもすぐに水が出ない場合がありますが、そのような場合でも、蛇口は開けたままにせず、必ず閉め、自然に溶けるのを待ってください。

※熱湯を急にかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので、ご注意ください。

■水道管が破裂してしまったら…

直ちに水道メータボックス内の止水栓を閉めて、水が止まったこと(パイロットが止まっていること)を確認してから、町指定水道工業者に連絡して修理してください。



八百津町内の水道工事指定店

指定店	電話番号	指定店	電話番号
エーアールアイ設備	66-4130	石井電機工業所	43-0118
(株)土谷組	43-0052	泉水道工業所	43-3153
(資)旭工務店	43-0412	(有)木原グリーンサービス	43-4447
東光土建(株)	43-0182	(有)イトウ管工	43-0534
ミライズ(株)	43-2734	竹地設備	43-3370
長谷川水務店	43-0360	イドガスエナジー(株)	45-1007

※上記は八百津町内の水道工事指定店です。町外の水道工事指定店は、町ホームページをご覧ください。

※水道の修理は、八百津町の指定する水道工事指定店にご依頼ください。

お問い合わせ先
水道環境課 業務係
☎43-2111
(内線2122・2123)